

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Томской области

Фрунзе пр., д.103а, г.Томск, 634021

тел/факс 26-03-90 E-mail: ufs@70.rospotrebnadzor.ru www.70.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 73732981 ОГРН 1057000120100 ИНН/КПП 7017113608 / 701701001

Предписание № 36 от 15.03.2017г.

должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор
об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства и законодательства
о защите прав потребителей

Место выдачи предписания: г. Томск, Фрунзе пр., д.103а.

Мною, специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Старостиной Любовью Васильевной, при проверке (исследовании, испытании, оценке) объекта, рассмотрении представленных документов ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус», осуществляющего деятельность по адресу: 634003, Томская область, г. Томск, ул. Пушкина, 46а (указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

Выявлены нарушения санитарного законодательства ст.ст.11, 28 Федерального закона от 30 марта 1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», В соответствии п. 1.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и организации обучения в общеобразовательных организациях» - настоящие санитарные правила являются обязательными для исполнения всеми гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, деятельность которых связана с проектированием, строительством, эксплуатацией общеобразовательных учреждений, воспитанием и обучением обучающихся. В соответствии с п.1.1. СанПиН 2.4.3.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»

С целью устранения выявленных нарушений, предлагаю:

1. В учебном корпусе, классные доски в кабинетах ИЗО и математики оборудовать софитами.

Срок исполнения: 25.08.2017.

Основание: п. 7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10.

2. В коридорах, в учебных кабинетах, спальнях комнатах провести ремонт стен. Стены должны быть гладкими, без трещин, деформаций, признаков поражений грибок и допускающим проводить их уборку влажным способом с применением дез.средств.

Срок исполнения: 25.08.2017, постоянно

Основание: п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 8.2. СанПиН 2.4.3.3259-15.

3. Заменить линолеум в коридорах 1-го, 3-го этажей учебного корпуса, в коридорах 2-го, 3-го этажей спального корпуса, в жилых комнатах №№ 26, 42.

Срок исполнения: 25.08.2017

Основание: п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 8.3 СанПиН 2.4.3.3259-15.

4. При составлении расписания учитывать сложность предметов в течение дня и недели.

Величина недельной образовательной нагрузки, включая урочную и внеурочную деятельность в 7-х- классах должна составлять 35 часов.

Срок исполнения: с 25.08.2017, постоянно

Основание: п.10.5.. табл.3; п.п.10.7, 10.8., приложение 3: табл. 2, 3. СанПиН 2.4.2.2821-10

5. Довести уровень искусственной освещенности в учебных кабинетах № 104, 107 до нормируемой - 300-500 люкс, в кабинете информатики № 209 до нормируемой - 400 люкс. Провести замеры искусственной освещенности, предоставить в Управление Роспотребнадзора по Томской области по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, 103а, кааб. № 41.

Срок исполнения: 25.08.2017

Основание: п.7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10, п.3.3.1., табл. № 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.

6. Довести параметры микроклимата по показателю «температура воздуха» в учебных кабинетах №№ 204, 207, 306, 307, в спальнях №№ 26, 35, 44 до нормируемой +20 +24⁰ С. Провести замеры параметров микроклимата по показателю «температура воздуха», предоставить в Управление Роспотребнадзора по Томской области по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, 103а, кааб. № 41.

Срок исполнения: 25.08.2017

Основание: п. 6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10

В срок по п.п №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 до 10.09.2017 известить специалиста-эксперта Старостину Любовь Васильевну о выполнении предписания посредством почтовой связи.

В соответствии с ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки предписания, вправе представить в соответствующие органы Роспотребнадзора в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом к таким возражениям могут быть приложены документы, подтверждающие обоснованность возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган Роспотребнадзора, либо предписание может быть обжаловано в течение 3-х месяцев в порядке, предусмотренном главой 22 КАС РФ.

Ответственность за выполнение предписания возлагается на ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус»

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Специалист-эксперт

отдела санитарного надзора


(должность лица,
уполномоченного осуществлять госсанэпиднадзор)


(подпись)

Л.В. Старостина

(фамилия, имя, отчество)

Предписание получил(а):



15.03.2017 директор ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус» В.Е. Брыков